

SCHEDA TECNICA GENERALE
DEPURATORE DI CASNIGO

Ubicazione	CASNIGO
Corpo recettore	TORRENTE ROMNA
Estremi autorizzazione:	DD 1261 del 03/05/2006
Limiti allo scarico	Tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/99 e s.m.i.
Reti fognarie affluenti	Casnigo, Cazzano S. Andrea, Gandino, Lefte, Peia

DATI DI PROGETTO

POPOLAZIONE

- abitanti equivalenti AE 75.000

PORTATE

- giornaliera mc/d 11.027
- media oraria mc/h 460
- massima meteorica mc/h 1.444

ANALISI

CAMPIONATORE	automatico e programmabile – refrigerato – sigillabile – condotta di prelievo inamovibile – segnalazione guasto a display
MODALITA' DI PRELIEVO	raccolta campione in 24 bottiglie da 1 litro campione medio 24 ore 1 aliquota 150 ml/15 minuti dalle ore 10.15 alle ore 10.00 da lunedì a venerdì campione medio 72 ore 1 aliquota 150 ml/45 minuti dalle ore 10.45 di venerdì alle ore 10.00 di lunedì

SCHEMA DI FLUSSO

