

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI AVIATICO

TABELLA RIEPILOGATIVA DATI DI PROGETTO

PORTATE

Portata giornaliera	mc/g	128
Portata media oraria	mc/h	5,3
BOD₅	kg/d	110
AZOTO totale	kg/d	16,8
FOSFORO	kg/d	3,5
Abitanti equivalenti		800