

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASCHIATORI A CATENA DA INSTALLARE PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI ONORE (N. 2 RASCHIATORI) E CASNIGO (N. 1 RASCHIATORE) - RISPOSTE AI QUESITI**

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI PRESENTATI DA ALCUNI CONCORRENTI, A BENEFICIO DI TUTTI GLI EVENTUALI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN OGGETTO:

N.	QUESITO	RISPOSTA
1	Con riferimento alla Manifestazione di interesse in oggetto desidereremmo sapere le dimensioni delle vasche in cui dovrebbero essere installati questi raschiatori.	Le misure delle vasche di sedimentazione in cui andranno installati i raschiatori sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Impianto di Onore</b> (dimensione della singola vasca)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza = 23,00 m</li> <li>• Larghezza: 6,15 m</li> <li>• Profondità: 2,70 m</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Impianto di Casnigo</b> (dimensione della singola vasca)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza = 45,00 m</li> <li>• Larghezza = 13,65 m</li> <li>• Profondità = 3,40 m</li> </ul> </li> </ul>

Bergamo, 13 febbraio 2020

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO APPALTI, ACQUISTI E LOGISTICA**

Ing. Giuseppe Gorzio

