



**COMUNE DI TALEGGIO:**  
**ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF T6 – SOTTOCHIESA MULINO**

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

L'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di un impianto che garantisca un trattamento dei reflui fognari adeguato all'agglomerato di Sottochiesa (473 A.E.) e conforme alla normativa vigente.

Il progetto prevede la realizzazione nell'area pubblica attualmente destinata a parcheggio e a mercato di un nuovo manufatto scolmatore nel quale verrà intercettato il tratto fognario esistente diretto alle fosse Imhoff da dismettere. Dal nuovo manufatto le acque sfiorate saranno avviate nella tubazione esistente con recapito finale in corpo idrico superficiale, mentre le acque nere diluite saranno convogliate in una nuova tubazione in PVC diametro 300 mm che, lungo un tracciato di lunghezza pari a circa 380 m, percorrerà la S.P. 25 e raggiungerà l'area individuata per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione.

Sia per le acque scolmate che per le acque trattate dal nuovo depuratore, il corpo idrico recettore è il Torrente Valle della Madonna, immissario del fiume Brembo.

L'impianto di depurazione, per inserirsi adeguatamente in un contesto di elevato valore paesaggistico, è previsto che sia dotato di vasche interrata e coperte, mentre le apparecchiature fuori terra saranno inserite all'interno di un edificio.

L'intervento è programmato nel biennio 2021-2022 e la durata dei lavori è stimata in 15 mesi circa.

**OBIETTIVO**

L'obiettivo dell'intervento è quello di realizzare un impianto di depurazione adeguato all'agglomerato servito e che garantisca il rispetto dei limiti allo scarico in acque superficiali.

**QUADRO ECONOMICO**

Importo totale intervento:	Euro	1.819.400,00 (IVA esclusa)
di cui:		
Importo lavori a base d'asta:	Euro	1.433.593,11
Somme a disposizione:	Euro	385.806,89